

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«05» февраля 2024 г., 56240061000209368221

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бугуруслану, Бугурусланскому,
Асекеевскому и Северному районам управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Оренбургской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«27» февраля 2024 г., № 2402/004-56/14/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Оренбургская, г Бугуруслан, ул Фруктовая, Дом 9, 83535268460, e-mail: ond_buguruslan@56.mchs.gov.ru

(адрес: номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 27 » февраля 2024 г., учетный номер 56240061000209368221.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(осуществление вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с видами реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Начальник ОНД и ПР по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Оренбургской области (главный государственный инспектор г.
Бугуруслана, Бугурусланского, Асекеевского и Северного районов Оренбургской области по пожарному надзору)
Деревяшкин Юрий Иванович, e-mail: yu.derevyashkin@56.mchs.gov.ru, телефон: +73535268460

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителем групп инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Оренбургская, р-н Северный, с Северное, ул Луначарского, Дом 1 Ж

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) объектов, находящихся на объектах контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" С. СЕВЕРНОЕ СЕВЕРНОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес
юридического лица: 461670, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, СЕВЕРНЫЙ, С СЕВЕРНОЕ, ЛУНАЧАРСКОГО УЛ, ЗД. 1Ж

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее идентификационные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. в нарушении ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 3 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - № 123-ФЗ); п. 4.3.4, 5.1.2 свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020) - Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек (часть здания со спальнями), при двустороннем расположении дверей менее 1,2 м (фактически 0,52 м).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
01.08.2024
2. в нарушении ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 3 ст. 89 № 123-ФЗ п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 - Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, при двустороннем расположении дверей менее 1,0 м (фактически 0,44 и 0,55 м).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.08.2024

3. в нарушении ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 3 ст. 89 № 123-ФЗ п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 - Ширина эвакуационного выхода из здания (на открытую лестницу в части здания со спальнями) менее 1,2 м (фактически 0,87 м).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
01.08.2024
4. в нарушении ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 3 ст. 89 № 123-ФЗ п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 - Ширина эвакуационных выходов из помещений (спальни, учебных кабинетов) менее 0,8 м (фактически от 0,59 м).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
01.08.2024
5. в нарушении ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 3 ст. 89 № 123-ФЗ п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 - Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей (лестничные марши) менее 1,2 м (фактически 0,95 м).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
01.08.2024
6. в нарушении ст. 6, 134, 145, 146 № 123-ФЗ - На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов (декоративно-отделочных материалов для покрытия полов в спальнях помещений).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
01.08.2024
7. в нарушении п. 17 б Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) - Не организовано проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 17, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
01.08.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Начальник ОНД и ПР по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (главный государственный инспектор г. Бугуруслана, Бугурусланского, Асекеевского и Северного районов Оренбургской области по пожарному надзору) Деревяшкин Юрий Иванович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008B801092E086A997E4878D1FD26A990B
Владелец: Деревяшкин Юрий Иванович
Действителен с 20.12.2023 по 14.03.2025

подпись

Начальник отделения ОНД и ПР по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам (государственный инспектор г. Бугуруслана, Бугурусланского, Асекеевского и Северного районов Оренбургской области по пожарному надзору) Сундуков Олег Иванович, e-mail: o.sundukov@56.mchs.gov.ru, телефон: +73535268400

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подписавшего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале 27.02.2024 16:40@mail.ab.ru

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

